

CERTIFICATO

Produttore CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH
Prodotto Climacell Pure
Data della prova 18.11.2014

Schema AgBB*	Requisito	Valori a norma
Contenuto TVOC Dopo 3 giorni	$\leq 10 \text{ mg/m}^3$	✓
Sostanze cancerogene UE-cat. 1 e 2 o figure 1A e 1B Dopo 3 giorni	$\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$	✓
Contenuto TVOC Dopo 28 giorni	$\leq 1 \text{ mg/m}^3$	✓
Contenuto SVOC Dopo 28 giorni	$\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$	✓
Sostanze cancerogene UE-cat. 1 e 2 o figure 1A e 1B Dopo 28 giorni	$\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$	✓
VOC con NIK (R) Dopo 28 giorni	$R_i \leq 1$	✓
VOC senza NIK Dopo 28 giorni	$\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$	✓

*nota del traduttore: AgBB: Comitato per la valutazione sanitaria di prodotti da costruzione

Questo prodotto è stato esaminato seguendo le linee guida dell'AgBB* nella versione di Giugno 2012 secondo il metodo accreditato DIN EN ISO 16000-6 ed è risultato adatto per l'uso interno.

Istituto per la Gestione della Qualità e dell'Igiene dell'Ambiente
Weikersheim, 24.11.2014



Karl-Heinz Weinisch
Direttore dell'Istituto



Dipl.-Ing. Waldemar Bothe
Gestione Qualità e Igiene Ambientale



Istituzioni consultive
Standard di qualità:



DGUHT e.V.
Dt. Ges. f. Umwelt- und Humantoxikologie



VdP
Verband d. Präventionsberater kdR

BvBb
Bundesverband Bauberater kdR

